



UWAGI:

1. Wymiarowanie w cm.
2. Kręgi wysokości 30 cm można zastąpić kręgami o wysokości 50 lub 60 cm.
3. Obciążenie normowe podłoża wynosi q = 1,2 daN/cm²
   wg PN-74/B-03020 p.3.3.1d.
4. D_1 = 315 PP, D_2 = 0,20 kam.

POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o.
INGENIERIE POLONAISE · POLISH ENGINEERING
02-002 Wrocaswa (Warsaw, Varsovia)
Polska (Poland, Pologne)
ul.Nowogrodzka 62B,lok 19
www.polskainzynieria.pl

Zamawiający:
Zarząd Województwa Łódzkiego
90-051 Łódź, ul. Piłsudzkiego 8

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3

Nazwa inwestycji:
Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707

Adres inwestycji:
województwo łódzkie, gmina Rawa Mazowiecka DW 707

Tytuł rysunku:
Studnia kanalizacyjna przepadowa Dn 1,20 m

Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Iwonna Maria Kostyra St-298/76		kwiecień 2017
Opracował	mgr inż. Andrzej Kaczorowski St-277/79		Skala / Rys. nr
Sprawdził	mgr inż. Barbara Karpińska St- 275/88		
Specjalność: sanitarna	Stadium:		- / 3.4