

DZ.342.81.3.2017

Łódź, 12 grudnia 2017 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: ***Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice”***

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz pkt 12 *Instrukcji dla Wykonawców* zamieszczonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, niniejszym wyjaśnia, oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, w zakresie opisanym poniżej:

Pytanie 1 W pkt 4.9 SIWZ Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymagania dotyczące obowiązku podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców w ofercie odnosi się wyłącznie do tych firm podwykonawców, które są znane Wykonawcy na etapie składania oferty?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem w części I sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]
---	---

Pytanie 2 Dot. umowy §12.20 – Czy Zamawiający potwierdza iż zobowiązanie do przedstawiania wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom dotyczy jedynie zapłaty za płatności wymagalne tj. takie w przypadku których termin płatności już upłynął?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 3 Dot. umowy §12.23 – Czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych za roboty odebrane przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 4 Dot. umowy §12.23 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Tak. Przedstawienie dokumentów jest warunkiem płatności. Zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 5 Dot. umowy §12.23 – Czy Zamawiający akceptuje przedkładanie dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę w przypadku braku możliwości dostarczenia oświadczenia podwykonawcy?

Odpowiedź

Wykonawca przedłoży dowody zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 6 Dot. umowy §13.3 – Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby rozpoczęcie odbioru końcowego następowało w terminie 14 dni od daty przedłożenia zatwierdzonego przez Zamawiającego rozliczenia końcowego, a termin zakończenia czynności odbiorowych wynosił 7 dni od jego rozpoczęcia. Zwracamy uwagę iż termin określony przez Zamawiającego nie znajduje odzwierciedlenia w warunkach umownych dotyczących analogicznych inwestycji w Polsce.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7 Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 8 Dot. umowy §17.1 kary umowne za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy wynoszą 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia - wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna naliczana była za zwłokę.

Odpowiedź

Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 9 Dot. umowy §17.1 kary umowne za nierozpoczęcie projektowania lub robót w terminach wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 2 pkt 4 (roboty) wynoszą 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, - wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna naliczana była za zwłokę.

Odpowiedź

Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 10 Dot. umowy §17.1 kary umowne za nieusunięcie w terminie usterek/wad stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego lub odbioru w okresie rękojmi wynoszą 0,1% ceny umownej brutto za każdy dzień przekroczenia terminu, - wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna naliczana była za zwłokę.

Odpowiedź

Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 11 Dot. umowy §17.1 kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynoszą 15% ceny umownej brutto, – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna w par. 17.1.5 wynosiła 10% ceny umownej brutto.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 12 Dot. umowy §17.1 - jeżeli prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub podmiot inny niż ten, o którym mowa w § 12 ust. 1 – kary umowne wynoszą 3% ceny umownej brutto za każdy taki przypadek, – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna w par. 17.1.6 wynosiła 0,2% ceny umownej brutto”

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 13 Dot. umowy §17.1 - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika zespołu projektowego/projektanta lub kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w umowie, zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak na budowie osób sprawujących nadzór na budowie ze strony Wykonawcy – kara umowna wynosi 3% ceny umownej brutto za każdy taki przypadek – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna w par. 17.1.7 wynosiła 0,2% ceny umownej brutto.

Odpowiedź

§ 17 ust. 1 pkt 7 umowy otrzymuje brzmienie:

„jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika zespołu projektowego/projektanta lub kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak na budowie osób sprawujących nadzór na budowie ze strony Wykonawcy – w wysokości 1 % ceny umownej brutto za każdy taki przypadek,”

W załączeniu projekt umowy.

Pytanie 14 Dot. umowy §17.1 - kara umowna za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robót odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 wynosi 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok. Wykonanie robót w wysokości niższej niż 98% zakresu rzeczowego odpowiadającego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy skutkuje nałożeniem kar umownych. – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna w par. 17.1.8 wynosiła 0,05 % ceny umownej brutto

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 15 Dot. umowy §17.1 kara umowna za przekroczenie terminu uzyskania decyzji ZRiD wynosi 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna naliczana była za zwłokę.

Odpowiedź

§ 17 ust. 1 pkt 9 umowy otrzymuje brzmienie:

„za przekroczenie terminu uzyskania decyzji zrid, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia,”

W załączeniu projekt umowy.

Pytanie 16 Dot. umowy §17.1 kara umowna za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów , o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 i 19 oraz ust. 2 pkt 1 wynosi 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna naliczana była za zwłokę.

Odpowiedź

§ 17 ust. 1 pkt 9 umowy otrzymuje brzmienie:

„za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 i 19 oraz ust. 2 pkt 1 – w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia,”

W załączeniu projekt umowy.

Pytanie 17 Dot. umowy §17.1 kara umowna za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 0,05 % ceny umownej brutto za każdy dzień opóźnienia, – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna naliczana była za zwłokę.

Odpowiedź

Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 18 Dot. umowy §17.1 kara umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynosi 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za każde naruszenie – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby kara umowna w par. 17.1.13 wynosiła 0,1% wynagrodzenia danego podwykonawcy.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 19 Łączny limit kar wynosi 20% ceny umownej brutto – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby limit kar umownych wynosił 10% ceny umownej brutto.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 20 Wg zapisów SIWZ ust. 5 i umowy §3.4 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 15.12.2019r. – czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedź

Wprowadzanie zmian w umowie będzie następowało na zasadach w niej opisanych.

Pytanie 21 Umowa § 8.1 – wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku ziszczenia się zdarzeń opisanych w par. 8.1 umowy, GW był uprawniony do zmiany terminu realizacji zamówienia wynikający z takiej zmiany oraz do zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztów wynikających ze zmiany.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 22 Umowa § 8.1 – czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 23 Umowa § 8.1 – czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 24 Umowa § 12.5.9 - wnosimy o umożliwienie tworzenia zabezpieczenia w umowach podwykonawczych w postaci kaucji gwarancyjnej jak standardowego zabezpieczenia umów z podwykonawcami. Zwracamy uwagę, iż ograniczenia możliwości stosowania zabezpieczenia gotówkowego wobec podwykonawców powoduje ograniczenia konkurencyjności podmiotów na rynku lokalnym poprzez konieczność doboru jedynie podwykonawców posiadających odpowiednie możliwości uzyskania stosowanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a ponadto będzie stanowić istotne obciążenie finansowe dla takich podmiotów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25 Umowa §19.1 - wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku dokonywania zmian terminu realizacji zamówienia nie z winy wykonawcy (par 19,1) Wykonawca będzie uprawniony do zwrotu racjonalnych i uzasadnionych kosztów wynikających z takiej zmiany.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 26 Czy Zamawiający udostępni oferentom dokumentację projektową w wersji edytowalnej na etapie przygotowania oferty? Znacznie ułatwi to pracę oferentom i umożliwi przygotowanie lepszej oferty.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 27 Czy Zamawiający udostępni dokumentację projektową w wersji edytowalnej Wykonawcy wybranemu w przetargu?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 28 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Materiał udostępniony oferentom jest niekompletny.

Odpowiedź

W załączeniu brakujące pliki.

Pytanie 29 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Materiał udostępniony oferentom jest niekompletny.

Odpowiedź

W załączeniu brakujące pliki.

Pytanie 30 Zwracamy się z prośbą o ponowne udostępnienie dokumentacji projektowej – inwentaryzacja zieleni. Materiał udostępniony oferentom jest uszkodzony.

Odpowiedź

W załączeniu poprawiony plik.

Pytanie 31 Zwracamy się z prośbą o ponowne udostępnienie STWiORB ZDW. Katalog udostępniony oferentom jest pusty.

Odpowiedź

W załączeniu.

Pytanie 32 Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź

Tak, zgodnie z PFU i umową.

Pytanie 33 Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie musiał wykonać nowe opracowanie inwentaryzacji zieleni zawierające wszystkie wymogi podane w pkt. 1.2 PFU „...Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i krzewów do wycięcia z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią, preliminarz opłat i projekt zieleni oraz w razie konieczności uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami. Opracowane projekty nasadzeń zieleni oraz przesadzeń, pielęgnacji i zabezpieczenia istniejącej zieleni na czas budowy należy uzgodnić z Zamawiającym...”

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 34 Czy Zamawiający posiada wiedzę, że rozwiązania przedstawione w udostępnionej dokumentacji projektowej wymagają uzyskania odstępstw od warunków technicznych?

Odpowiedź

Odstępstwa określa Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Pytanie 35 Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobligowany w ramach inwestycji do rozbiórki istniejących i budowy nowych wpustów ulicznych ze studzienkami kanalizacyjnymi na odcinkach pozostawienia istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z zapisami DoŚU?

Odpowiedź

Tak, w zakresie zaprojektowania i wykonania odwodnienia pasa drogowego DW 485.

Pytanie 36 Proszę o sprecyzowanie na jakich odcinkach drogi należy wykonać ścieżki rowerowe z dopuszczeniem pieszych?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU.

Pytanie 37 Czy Zamawiający potwierdza, że wzdłuż całego odcinka drogi wojewódzkiej należy zaprojektować i wykonać ścieżkę rowerową?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 38 Czy Zamawiający potwierdza, że wzdłuż całego odcinka drogi wojewódzkiej należy zaprojektować i wykonać ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 39 Czy materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych jest własnością Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami § 2 umowy.

Pytanie 40 Prosimy o wyjaśnienie co uwzględniała dokumentacja na podstawie, której została wydana Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach wydana przez Wójta Gminy Dłutów nakłada konieczność zastosowania środków minimalizujących hałas poprzez wprowadzenie m.in. bram wjazdowych do miejscowości? Prosimy o precyzyjne określenie co zgodnie w/w zapisem należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź

Propozycje środków minimalizujących hałas poprzez wprowadzenie m.in. bram wjazdowych do miejscowości przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiającemu. Propozycje ww. środków przedstawiono w KIP.

Pytanie 41 Co w przypadku rozbieżności wymagań pomiędzy PFU i w DŚU? Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych.

Odpowiedź

PFU.

Pytanie 42 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wszystkie zapisy PFU oraz materiałów wiążących są zgodne z wymaganiami wynikającymi z zapisów Decyzji Środowiskowej.

Odpowiedź

Zapisy PFU.

Pytanie 43 Czy w sytuacji konieczności zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementów w stosunku do opisu Przedmiotu Zamówienia, Inwestor przewiduje zmianę terminu na ukończenie, terminów pośrednich oraz ceny kontraktowej?

Odpowiedź

Wszelkie zmiany zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 44 Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji z tytułu niezawinionego przez Wykonawcę braku akceptacji przedłożonych warunków do zaopiniowania?

Odpowiedź

Wszelkie zmiany zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 45 Czy zamawiający jest w posiadaniu WWiORB dla projektów branży sanitarnej, (odwodnienie, wodociągi, melioracji, zbiorników, itd.)?

Odpowiedź

Wszystkie niezbędne do realizacji kontraktu STWiORB opracowuje Wykonawca.

Pytanie 46 SIWZ pkt.5. Zamawiający określa termin uzyskania decyzji ZRID do 31.01.2019r. Co w przypadku niedotrzymania w/w terminu ze względów niezawinionych przez Wykonawcę? Czy Zamawiający zezwoli na przedłużenie terminu z uwagi na opóźnienia w wydawaniu decyzji ZRID przez właściwy organ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 47 Czy Zamawiający zezwoli na zmianę terminów określonych w SIWZ pkt. 5 ze względów niezawinionych przez Wykonawcę? Np. opóźnienia w wydawaniu uzgodnień przez gminy, zarządców, gestorów sieci itp.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 48 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać uzgodnienia rozwiązań projektowych z Zamawiającym, właścicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, organami sprawującymi nadzór nad terenem w różnych zakresach wynikających ze specyfiki danej lokalizacji. Prosimy o jednoznaczne określenie procedury, co w przypadku, gdy właściwy organ nie uzgodni rozwiązań zgodnych z Dokumentacją Przetargową (SIWZ, PFU)?

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy jest takie przyjęcie rozwiązań projektowych, aby uzyskały wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje wymagania przepisami szczegółowymi.

Pytanie 49 Czy Zamawiający posiada wstępne warunki/dane techniczne wydane przez gestorów sieci dotyczące zakresu przebudowy / zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

W załączeniu archiwalne warunki techniczne.

Pytanie 50 Czy Zamawiający posiada warunki zarządców cieków dot. zabezpieczenia lub wykonania umocnień istniejących cieków? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

W załączeniu archiwalne warunki techniczne.

Pytanie 51 Czy Zamawiający posiada uzgodnione ilości zrzucanych wód deszczowych do naturalnych odbiorników / cieków? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada.

Pytanie 52 Czy zakres Oferty obejmuje budowę/przebudowę/zabezpieczenie sieci ciepłowniczej w okolicy skrzyżowania DW485 z ul. Orlą?

Odpowiedź

W ofercie należy ująć koszty wszystkich kolizji z sieciami w pasie drogowym wynikającymi z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.

W załączeniu archiwalne warunki techniczne.

Pytanie 53 Czy Zamawiający posiada projekty branżowe dot. przebudowy/budowy sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowych, sieci ciepłowniczych? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Archiwalne opracowania branżowe mogą zostać udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 54 Czy istniejące sieci przebiegające poprzecznie pod przebudowywaną drogą które nie kolidują z projektowaną infrastrukturą oraz konstrukcją drogi należy przebudować czy można zabezpieczyć rurami osłonowymi?

Odpowiedź

Zakres przebudowy kolizji z sieciami nie związanymi z funkcjonowaniem drogi musi wynikać z warunków technicznych i być niezbędny do realizacji inwestycji.

Pytanie 55 Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w ziemi likwidowanych odcinków sieci, które nie kolidują z projektowaną infrastrukturą oraz konstrukcją drogi wraz z zabezpieczeniem końców tych sieci przed wodami gruntowymi?

Odpowiedź

J.w.

Pytanie 56 Czy Zamawiający posiada wstępne zgody zarządców sieci na zrzut wód deszczowych do istniejącej kanalizacji? Jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 57 Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w jezdni istniejących sieci: kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU.

Pytanie 58 Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami PFU i WWIORB ?

Odpowiedź

Zgodnie z umową.

Pytanie 59 Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kabli o żyłach aluminiowych do zasilania oświetlenia drogowego ?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 60 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupowych stacji transformatorowych ?

Odpowiedź

Zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci.

Pytanie 61 Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw wyposażonych w tradycyjne sodowe źródła światła ?

Odpowiedź

Nie, oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z PFU jako ledowe.

Pytanie 62 Prosimy o informacje, że kolidujące sieci należy przebudować poza pasem drogowym ?

Odpowiedź

Kolidujące sieci należy zlokalizować w pasie drogowym.

Pytanie 63 Czy Zamawiający wymaga zastosowania systemu sterowania oświetleniem i układów redukcji mocy? Jeśli tak, to ma być to system sterowania grupowego oświetleniem drogowym, czy system indywidualnego sterowania każdą oprawą?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zastosowania systemu sterowania oświetleniem i układów redukcji mocy z system indywidualnego sterowania każdą oprawą.

Pytanie 64 Uzyskanie ostatecznych uzgodnień może wymagać przedstawienia prawa do terenu, na którym lokalizowane będą urządzenia obce. Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzyskanie takich uzgodnień po otrzymaniu decyzji ZRID?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 65 Prosimy o udzielenie informacji czy należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania bezpieczeństwa biernego. W przypadku konieczności zastosowania słupów spełniających wymagania bezpieczeństwa biernego, prosimy o przekazanie informacji o poziomie na jakim wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa w myśl zapisów normy PN-EN 12767.

Odpowiedź

Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 66 Czy pod drogami należy stosować dla każdego typu instalacji układanej poprzecznie pod koroną drogi, jak zasilanie, oświetlenie i kanalizacja teletechniczna przepusty rezerwowe ?

Odpowiedź

Do rozstrzygnięcia na etapie projektowania.

Pytanie 67 Czy dokumentacja wchodząca w skład materiałów przetargowych jest dla Wykonawcy wiążąca ?

Odpowiedź

Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 68 W pkt. 2.4. PFU napisano: „Geodeta wykonujący mapę do celów projektowych uwzględni domiary słupów linii WN nawet gdy znajdują się one w znacznej odległości od granicy pasa drogowego, wykona pomiar zawiesi i zwisów sieci, z rejestracją właściwych parametrów, niezbędnych do wykonania sprawdzenia i/lub projektów przebudowy.”

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis dotyczy słupów ograniczających przesło linii, które krzyżuje drogę.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 69 Zamawiający wymaga zastosowanie kabli o izolacji z polietylenu usieciowanego czy polwinitu?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie 70 Przebudowywane sieci należy wykonać jako doziemne linie kablowe, czy Zamawiający dopuszcza przebudowę sieci jako linie napowietrzne?

Odpowiedź

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy kolidującej sieci.

Pytanie 71 Czy oświetlenie należy wykonać na całej długości przebudowywanej drogi?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 72 Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót dla niniejszego zadania jest od ok km 0+926,2 do km ok 3+244,81, gdyż została udostępniona dokumentacja „ZamGeo” dla kilometraża 12+400 do km 14+100

Odpowiedź

Zakres robót zgodnie z PFU.

Pytanie 73 Prosimy o wskazanie materiałów wiążących.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 74 Jaką konstrukcję Zamawiający przewiduje na pasach bezpieczeństwa min. 0,5m oraz w ramach skrajni rowerowej min. 0,5m od strony jezdni głównej DW485?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU.

Pytanie 75 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii trasy głównej DW 485 w planie umożliwiającą optymalizację rozwiązań i pozostającą bez istotnego wpływu na zajętość terenu?

Odpowiedź

Tak, po uzyskaniu każdorazowo akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 76 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego uzupełniającego np. P-23, P-26 oraz powierzchni wyłączonych z ruchu P-21 jako cienkowarstwowego?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 77 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej pod kostką/ płytą betonową o proporcjach 1:4 (1:5)?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU.

Pytanie 78 Prosimy o dopuszczenie wykonania krawężnika bez wykonania podsypki. Można prawidłowo wykonać krawężnik ustawiając go na świeżej ławie betonowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany

Pytanie 79 Prosimy o dopuszczenie wykonania ścieku bez wykonania podsypki. Można prawidłowo wykonać ściek ustawiając go na świeżej ławie betonowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany

Pytanie 80 Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie (pozostawienie) istniejących warstw konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej 485 bądź ich części jako podbudowy lub/i podłoża rozbudowywanej drogi w przypadku gdy ich stan zapewni wymaganą nośność?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza pozostawienie istniejących warstw konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej 485 bądź ich części jako podbudowy lub/i podłoża rozbudowywanej drogi.

Pytanie 81 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przyjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedź

Inwestycja realizowania w trybie specustawy drogowej nie musi być zgodna z ustalenia mpzp.

Pytanie 82 Prosimy o wskazanie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

Pytanie 83 Czy Zamawiający dopuszcza stosowania dla konstrukcji chodnika betonowej kostki brukowej grubości 6 cm?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 84 Czy Zamawiający dopuszcza stosowania dla konstrukcji ścieżki rowerowej betonowej kostki brukowej grubości 6 cm?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 85 Jaką kategorie ruchu posiada droga DW 485 w stanie istniejącym?

Odpowiedź

Zamawiający określił w PFU kategorię obciążenia ruchem na KR4/KR5.

Pytanie 86 Proszę o potwierdzenie, że cały materiał uzyskany z rozbiórki warstw bitumicznych będzie stanowić własność Wykonawcy?

Odpowiedź

Zgodnie z umową.

Pytanie 87 Proszę o określenie, które materiały z rozbiórki będą należeć do Zamawiającego, które do Wykonawcy. Wykonawca na etapie przygotowania oferty musi określić koszty ich odwozu i/lub utylizacji.

Odpowiedź

Zgodnie z umową § 2 ust. 10.

Pytanie 88 Proszę o wskazanie adresu bazy materiałowej do której ma być przetransportowany materiał z rozbiórki który ma należeć do Zamawiającego?

Odpowiedź

Zgodnie z umową Par.2 ust.10

Pytanie 89 Prosimy o informacje czy na jakiejkolwiek drodze objętej zakresem inwestycji przewiduje się ruch samochodów nienormatywnych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie na jakich drogach i jakich relacjach ma odbywać się ruch pojazdów nienormatywnych i dla jakiej długości pojazdu należy sprawdzać przejezdność?

Odpowiedź

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada takiej informacji

Pytanie 90 Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony plan sytuacyjny jest materiałem wiążącym?

Odpowiedź

Stanowi opracowanie pomocnicze. Zmiany wymagają każdorazowo akceptacji Zamawiającego na etapie projektowania.

Pytanie 91 W PFU Zamawiający wskazuje, iż projektowane wpusty deszczowe należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że gestor (jednostka zarządzająca kanalizacją deszczową) wyrazi na to zgodę. W sytuacji gdy inwestor dysponuje takim uzgodnieniem prosimy o udostępnienie jego.

Odpowiedź

Projektowane wpusty deszczowe należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej na warunkach podanych przez gestora sieci.

Pytanie 92 Prosimy o potwierdzenie, że załączony plan sytuacyjny jest zgodny z przepisami drogowymi (Rozporządzeniem MTiGM z 1999r z późn.zm.)

Odpowiedź

Stanowi opracowanie pomocnicze.

Pytanie 93 Zamawiający w PFU (strona 50) dla skrzyżowania z DW485 z ul. Świetlickiego i Wodną informuje, że należy przewidzieć wykonanie analizy wariantowej doboru skrzyżowania (rondo albo trójwłotowe z sygnalizacją świetlną) - prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie rozwiązanie należy przewidzieć do oferty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź

Zgodnie z PFU.

Pytanie 94 W pkt 1.3.1. „Chodniki” Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić płyty sygnalizacyjne dla osób niewidomych. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał jeden czy dwa rzędy płyt dla niewidomych w obszarze przejść dla pieszych i peronów autobusowych?

Odpowiedź

Określi Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 95 Prosimy o potwierdzenie, że szerokości chodników pokazane na załączonym planie sytuacyjnym nie są wiążące?

Odpowiedź

Zgodnie z decyzją środowiskową.

Pytanie 96 Prosimy o udostępnienie planów inwestycyjnych m. Pabianice celem dowiązania się ścieżką rowerową (chodnikiem) w ul. Grota-Roweckiego

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 97 Prosimy o potwierdzenie, że parametry techniczne ulic opisane w pkt 1.3. „stan projektowany” – są wiążące?

Odpowiedź

Są wiążące, nie mniej jednak muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Pytanie 98 Prosimy o potwierdzenie, że parametry techniczne wskazane na stronie 49 PFU w pkt 1.2. są parametrami wiążącymi i dotyczą wyłącznie drogi wojewódzkiej nr 485

Odpowiedź

Dla wszystkich dróg objętych liniami rozgraniczającymi.

Pytanie 99 Prosimy o jednoznaczne określenie zagospodarowania wyspy środkowej ronda wskazanej na załączonej dokumentacji projektowej. Czy Zamawiający przewiduje np. nasadzenia krzewów na wyspie środkowej?

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 100 Prosimy o wskazanie klasy technicznej, kategorii ruchu i parametrów technicznych dla poszczególnych dróg poprzecznych?

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 101 Zgodnie z zapisem 1.3.2. „Ciągi pieszo-rowerowe” (str. 52 PFU) istnieje zapis „należy zachować ciągłość przedmiotowej ścieżki (chodnika). Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie zapis ścieżki (chodnika)? Czy należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy?

Odpowiedź

Należy zaprojektować ciągłość ścieżki rowerowej zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 102 Na skrzyżowaniu z ul. Świetlickiego i Wodną w przypadku wyceny skrzyżowania typu rondo, prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie parametry techniczne należy przyjąć do oferty (typ rondo, średnica rondo, ilość pasów na rondzie). Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 103 Na skrzyżowaniu z ul. Świetlickiego i Wodną w przypadku wyceny skrzyżowania typu trójwłotowe z sygnalizacją świetlną prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie parametry techniczne należy przyjąć do oferty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 104 Na skrzyżowaniu z ul. Światlickiego i Wodną w przypadku wyceny skrzyżowania typu trójwłotowe z sygnalizacją świetlną prosimy o podanie jaki rodzaj sygnalizacji (stała, akomodacyjna) należy uwzględnić do oferty?

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy. W przypadku wyboru wariantu ze skrzyżowaniem należy przyjąć sygnalizację akomodacyjną.

Pytanie 105 Prosimy o potwierdzenie, że przebieg drogi w planie jest wiążący.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 75.

Pytanie 106 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej dla DW485 z innego typu mieszanki mineralno-asfaltowej niż SMA?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 107 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej nawierzchni niż SMA na drogach poprzecznych?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 108 Prosimy o informację czy do oferty należy przyjąć ciąg pieszo-rowerowy z segregacją czy bez segregacji?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 109 Prosimy o udostępnienie załączników graficznych do DŚU, określającego przebieg linii granicy DŚU.

Odpowiedź

W załączeniu

Pytanie 110 Prosimy o udostępnienie załączników graficznych projektowanych linii rozgraniczających danej inwestycji

Odpowiedź

Linie rozgraniczającą określa Wykonawca.

Pytanie 111 Czy Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni dla dróg objętych niniejszym PFU metodami mechanicznymi i mechaniczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań?

Odpowiedź

Konstrukcja warstw zgodnie z PFU.

Pytanie 112 Prosimy o udostępnienie projektu organizacji ruchu, celem sporządzenia właściwej oferty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź

Projekt docelowej organizacji ruchu sporządza Wykonawca.

Pytanie 113 Prosimy o doprecyzowanie jakie przypadki Zamawiający uzna za szczególnie uzasadnione, jako umożliwiające odstąpienie od warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź

Szczególny przypadek, o którym mowa w PFU, stanowi sytuację, w której na etapie opracowywania projektu budowlanego zostanie wykazane, że przyjęcie innego rozwiązania niż wynikającego z warunków określonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będzie w sposób istotny korzystniejsze ze względów technicznych, funkcjonalnych, dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska. Warunkiem dla odstąpienia jest przy tym akceptacja przez Zamawiającego oraz możliwość wprowadzenia zmiany w procedurze ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pytanie 114 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację rozwiązań konstrukcji nawierzchni dróg poprzecznych, bocznych, dojazdowych w zależności od występującej tam kategorii ruchu?

Odpowiedź

Tak, poza liniami rozgraniczającymi DW 485

Pytanie 115 Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla dróg poprzecznych i bocznych, dojazdowych np. w rozróżnieniu na klasy drogi.

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 116 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innej nawierzchni elementów przekroju drogowego niż tej, która jest podana w pkt 1.4.2.?

Odpowiedź

Pierścień wewnętrzny ronda z betonu cementowego. Pozostałe zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 117 Prosimy o potwierdzenie, że dana inwestycja będzie wymagała uzyskania decyzji ZRID?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 118 Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ostateczna?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 119 Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje cały zakres inwestycji?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 120 Czy wniesiono odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 121 Prosimy o potwierdzenie, że charakterystyczne parametry drogi, określone w rozdziale 1.2 PFU są zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 122 Prosimy o doprecyzowanie jakie przypadki Zamawiający uzna za szczególnie uzasadnione, jako umożliwiające odstąpienie od warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź

Szczególny przypadek, o którym mowa w PFU, stanowi sytuację, w której na etapie opracowywania projektu budowlanego zostanie wykazane, że przyjęcie innego rozwiązania niż wynikającego z warunków określonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będzie w sposób istotny korzystniejsze ze względów technicznych, funkcjonalnych, dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska. Warunkiem dla odstąpienia jest przy tym akceptacja przez Zamawiającego oraz możliwość wprowadzenia zmiany w procedurze ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pytanie 123 Prosimy o udostępnienie warunków technicznych, opinii od gestorów sieci oraz zarządców innych dróg

Odpowiedź

Warunki techniczne przebudowy sieci uzyskuje Wykonawca W załączeniu archiwalne warunki techniczne.

Pytanie 124 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga wykonania audytu BRD?

Odpowiedź

Zgodnie z PFU.

Pytanie 125 Czy w sytuacji konieczności zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementów w stosunku do opisu Przedmiotu Zamówienia, Inwestor przewiduje zmianę terminu na ukończenie, terminów kamieni milowych oraz ceny kontraktowej?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 126 Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji z tytułu niezawinionego przez Wykonawcę braku akceptacji przedłożonych warunków do zaopiniowania?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 127 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wprowadzenie optymalizacji zgodnych z warunkami kontraktu nie spowoduje zmniejszenia Ceny Kontraktowej.

Odpowiedź

Zgodnie z PFU, decyzją środowiskową i zapisami umowy.

Pytanie 128 Prosimy o określenie hierarchii ważności pomiędzy PFU a SIWZ

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami umowy

Pytanie 129 Czy zamawiający posiada wiedzę odnośnie ewentualnych odstępstw jakie na etapie projektowania należy uzyskać?

Odpowiedź

Ewentualne odstępstwa określi i uzyska Wykonawca

Pytanie 130 Czy Zamawiający dopuści zamknięcie odcinka ul. Jana Kilińskiego od ul. Grobelnej do ul. Grota Roweckiego na czas wykonania rozbiórki i budowy przepustu drogowego?

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 131 Prosimy o jednoznaczne wskazanie parametrów materiału dla wykonania zabruku pasa środkowego.

Odpowiedź

Konstrukcja warstw zgodnie z PFU oraz odpowiedzią na pytanie 116.

Pytanie 132 Prosimy o wskazanie parametrów oraz rodzaju kostki która ma zostać zastosowana do wykonania nawierzchni zatok autobusowych.

Odpowiedź

Nawierzchnia zatok autobusowych – zgodnie z PFU.

Pytanie 133 Prosimy o wskazanie parametrów kostki kamiennej która ma zostać zastosowana do wykonania nawierzchni zatok autobusowych.

Odpowiedź

Nawierzchnia zatok autobusowych – zgodnie z PFU.

Pytanie 134 W Decyzji nr GK.6220.1.2.2016 z dnia 12.12.2016 wydanej przez Wójta Gminy Dłutów mowa jest o wykonaniu nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 766 drzew oraz 3540m² krzewów. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka ilość z wskazanej w decyzji ilości zlokalizowana będzie na odcinku 0+926,20 – 3+244,81 DW485.

Odpowiedź

W załączeniu plan nasadzeń

Pytanie 135 Czy Zamawiający dopuści w przypadku odcinka 0+926,20 – 2+200 tj. KR4 zastosowanie na warstwę ścieralną nawierzchni z Betonu asfaltowego?

Odpowiedź

Nie, warstwa ścieralna z SMA8

Pytanie 136 Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego konieczności spełnienia przez produkt „warunku minimalnej awaryjności”. Prosimy o wskazanie mierzalności powyższego warunku?

Odpowiedź

W załączeniu poprawiony PFU w zakresie pkt 2.1.

Pytanie 137 W SIWZ pkt. 6.3 podano wymagania dotyczące Wykonawców. tj. Wykonania robót budowlanych o wartości minimum 5 000 000 PLN. Prosimy o wskazanie czy powyższa wartość jest wartością brutto czy netto?

Odpowiedź

Jest to wartość brutto.

Pytanie 138 Przedłożona koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 485 była wykonana na mapach z 2010 roku. Prosimy o przekazanie informacji czy od tego momentu nie zaistniały istotne zmiany w uzbrojeniu terenu jak również w konstrukcji nawierzchni na odcinku w km 0+926,20 – 3+244,81, a jeśli takowe wystąpiły to prosimy o wskazanie tych zmian poprzez opublikowanie ich na stronie.

Odpowiedź

Opracowanie mapy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 139 Czy Zamawiający dopuszcza odcinkowe zamknięcie DW485 pomiędzy ul. Grobelna – Grota Roweckiego oraz Grota Roweckiego – Henryka Świetlickiego.

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 140 § 2 ust. 3 Umowy – prosimy o wskazanie jakie konkretnie dołączone do PFU dokumenty, zawierające opis przedmiotu zamówienia stanowią „Wymagania Zamawiającego” i które z tych dokumentów są dla Wykonawcy wiążące, a które pomocnicze.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 128.

Pytanie 141 § 2 ust. 9 Umowy – prosimy o wskazanie / doprecyzowanie w jakim terminie „przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca i Zamawiający dokonają oceny przydatności naniesień na działkach, na których będzie realizowana inwestycja”?

Odpowiedź

Bez zbędnej zwłoki, tak, aby nie utrudniać prowadzenie robót budowlanych.

Pytanie 142 § 3 ust. 1 Umowy – prosimy o wymienienie jakie to są „wymagane decyzje i uzgodnienia”, bądź wskazanie gdzie w dokumentacji projektowej znajduje się taki enumeratywny wykaz.

Odpowiedź

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony w wykaz aktów prawnych, w PFU II. Część informacyjna pkt 3, ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych w PFU przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Wykaz aktów nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Pytanie 143 W nawiązaniu do postanowień § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, 4 ust. 10 - 11 umowy, prosimy o wskazanie charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazany w § 4 ust. 2 oraz § 8 ust. 5 umowy sposób rozliczenia pozostaje w sprzeczności z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia wskazanym w § 3 ust. 2 umowy.

Odpowiedź

Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, natomiast zapisy umowy dot. rozbicia cen, wyliczenia cen poszczególnych pozycji do wykonania mają służyć do rozliczania i fakturowania.

Pytanie 144 § 3 ust. 3 Umowy – prosimy o zmianę limitu finansowego na dany rok kalendarzowy z 98% na 80%.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 145 § 3 ust. 3 Umowy – prosimy o zmianę treści w zdaniu drugim z „(...) skutkuje nałożeniem kar finansowych na Wykonawcę” na następującą: „(...) może skutkować nałożeniem kar finansowych na Wykonawcę”.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 146 § 3 ust.4 Umowy – prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie potwierdzone przez nadzór budowy, zgłoszenie gotowości do odbioru, dokonane wpisem do Dziennika Budowy?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 147 § 4 ust. 1 Umowy – prosimy o informację czy Zamawiający złożył już wniosek o dofinansowanie ze środków UE?

Odpowiedź

W trakcie procedowania.

Pytanie 148 § 4 ust. 6 Umowy – prosimy o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej,

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 149 § 4 ust. 10 Umowy – prosimy o usunięcie zdania: „W szczególności Zamawiający ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylecia wcześniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiegokolwiek elementy robót w odniesieniu do rynkowych cen tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w formularzu wyceny ofertowej.”

Odpowiedź

Zmianie ulega zapis § 4 ust. 2 umowy W załączeniu poprawiona umowa.

Pytanie 150 § 5 ust. 1 pkt 7 Umowy – prosimy o doprecyzowanie, które to są lub wskazanie gdzie w dokumentacji projektowej znajduje się enumeratywny wykaz „wszystkich wymaganych przepisami zatwierdzeń z PFU”.

Odpowiedź

Przedstawiony w wykaz aktów prawnych, w PFU II. Część informacyjna pkt 3, ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych w PFU przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Wykaz aktów nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Pytanie 151 § 5 ust. 1 pkt 8 Umowy – prosimy o doprecyzowanie zwrotu „lub jest wymagane” w odniesieniu do przedłożenia do zatwierdzenia rysunków, świadectw, obliczeń lub innej dokumentacji technicznej.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 152 § 5 ust. 1 pkt 8 Umowy – prosimy o dopisanie zdania: „Zamawiający zatwierdzi wszystkie rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia do zatwierdzenia.”

Odpowiedź

Zgodnie z załączoną umową.

Pytanie 153 § 5 ust. 2 pkt 2 Umowy – prosimy o uzupełnienie zapisu o informację, iż Plac Budowy będzie przekazywany adekwatnie do zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Robót, tak aby umożliwić jego terminową realizację.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian w tym zakresie..

Pytanie 154 § 5 ust. 2 pkt 4 Umowy – prosimy o dodanie na końcu zdania następującej treści: „co zostanie mu umożliwione dzięki terminowemu przekazaniu Placu Budowy”.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian w tym zakresie.

Pytanie 155 §9 ust. 2 pkt 13 – prosimy o potwierdzenie, iż „niezwłocznie” oznacza w ciągu 7 dni kalendarzowych.

Odpowiedź

Bez zbędnej zwłoki, w terminie realnym i mającym na względzie okoliczności miejsca i czasu

Pytanie 156 §9 ust. 2 pkt 15 Umowy – prosimy o wykreślenie następującej treści: „(...) oraz zabezpieczenie terenu przed skutkami warunków atmosferycznych”.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 157 §9 ust. 2 pkt 42 Umowy – prosimy o wykreślenie całego punktu.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 158 § 19 Umowy – Prosimy o wprowadzenie zapisów umożliwiających dokonywanie zmian zawartej umowy w przypadku zmian:

- a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 159 W SIWZ pkt. 2.2 „Wymagania w stosunku do Wykonawcy” mowa jest o konieczności ustawienia tablic informacyjnych na czas budowy oraz tablic pamiątkowych. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego ilości tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych wraz z podaniem lokalizacji tych tablic, które zgodnie z zapisami SIWZ będą obowiązkiem Wykonawcy.

Odpowiedź

Zgodnie z PFU

Pytanie 160 Prosimy o wskazanie czy na odcinku objętym postępowaniem przetargowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków? Jeśli takie miejsca występują to prosimy o wskazanie tych miejsc.

Odpowiedź

W załączeniu archiwalna opinia WUOZ.

Pytanie 161 Prosimy o wskazanie lokalizacji obiektów kultu religijnego (kapliczek) wraz z podaniem docelowej lokalizacji tych obiektów.

Odpowiedź

Po stronie Wykonawcy

Pytanie 162 Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia nawierzchni zatok autobusowych. Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni zatok autobusowych bez konieczności stosowania specjalistycznej chemii budowlanej tj. zapraw do wykonania fugi.

Odpowiedź

Nawierzchnia zatok autobusowych, zgodnie z PFU jest betonowa.

Pytanie 163 W ramach zadania Wykonawca będzie miał wykonać rozbiórkę wiat przystankowych. Prosimy o informację czy w ramach kontraktu do obowiązków Wykonawcy będzie również zakup i ustawienie nowych wiat przystankowych?

Odpowiedź

W wycenie nie należy uwzględniać zakupu i montażu wiat przystankowych.

Pytanie 164 W ramach zadania w robotach rozbiórkowych wskazano wykonanie rozbiórki ogrodzeń kolidujących z inwestycją. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kontraktu należy przewidzieć jedynie wykonanie rozbiórek ogrodzeń, natomiast koszty zakupu materiału wraz z budową nowych

ogrodzeń będą w gestii Właścicieli wywłaszczanych na podstawie ZRID części/ fragmentów nieruchomości.

Odpowiedź

W ramach ceny kontraktowej należy uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń wraz odwozem na składowisko Zamawiającego oraz budowę tymczasowych ogrodzeń na czas realizacji kontaktu.

Pytanie 165 Czy Zamawiający akceptuje następujący zapis w gwarancji – wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiającego: przekazanie ewentualnego żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy widniejące na żądaniu należą do osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego?

Odpowiedź

Zapisy w projekcie gwarancji pozostają bez zmian.

Pytanie 166 Czy Zamawiający akceptuje następujący zapis w gwarancji: „wypłata nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające oświadczenia Beneficjenta, iż Wykonawca nie wykonał zobowiązań wynikających z Umowy”?

Odpowiedź

Zapisy w projekcie gwarancji pozostają bez zmian.

Pytanie 167 Dotyczy § 12 ust. 2 umowy. Art. 647 (1) kc nie przewiduje uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą robót budowlanych. Czy wskazana w postanowieniu umownym podstawa prawna jest prawidłowa?

Odpowiedź

Zapisy § 12 ust. 2 umowy nie są sprzeczne z zapisami kodeksu cywilnego i patrz odpowiedź na pytanie 168.

Pytanie 168 Czy określona w § 12 umowy procedura nie zgłoszenia i zatwierdzania podwykonawców nie wynika z pomieszczenia instytucji kc i pzp? Dotyczy to w szczególności zgłaszania sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą robót budowlanych (brak w pzp), instytucji „solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy która występuje w kc, natomiast nie występuje w pzp.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3 SIWZ do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Pytanie 169 Czy § 12 ust. 5 umowy dotyczącej przesłanek zgłoszenia sprzeciwu z kc czy pzp?

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie 168.

Pytanie 170 Dotyczy § 12 umowy. W jakim celu Zamawiający ma zamiar naliczać kary umowne i usuwać podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał wyłącznie z tego powodu, że oferowane przez nich ceny będą wyższe niż oferta Wykonawcy, skoro art. 647 (1) kc wprowadza granicę odpowiedzialności?

Odpowiedź

Sytuacja opisana w pytaniu nie występuje w dokumentach postępowania. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 171 Dotyczy § 12 umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób w warunkach kontraktowych Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia w przypadku konieczności zatrudnienia podwykonawców po cenach wyższych niż ofertowe w sytuacji wzrostu ceny materiałów i usług?

Odpowiedź

Zamawiający nie zakazuje zawierania poszczególnych umów podwykonawczych z cenami wyższymi. Zgodnie z § 12 ust. 24 „Suma wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom nie może być wyższa niż wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku gdy wartość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tożsame, określone w umowie z Zamawiającym, roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia, to solidarna odpowiedzialność Zamawiającego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawcy z Zamawiającym za te roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Tym samym Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w części przekraczającej wysokość wynagrodzenia określonego w umowie Zamawiającego z Wykonawcą za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny również za wynagrodzenie wykraczające poza szczegółowy przedmiot robót wskazany w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą.”

Dokonuje się następujących zmian w SIWZ:

Pkt 6.3.1 ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„6.3.1. *Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:*

- 1) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **minimum 2 zadań** wykonanych (zakończonych), tj. doprowadzonych przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegających na **budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg publicznych** (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 2016 r., poz. 124) **klasy min. G o wartości min. 5 000 000,00 PLN (brutto) każde;**
- 2) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu inżynierskiego (np.: most, wiadukt, estakada, przepust pod koroną drogi) na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030. Wartość takiego zadania nie może być niższa niż **1 000 000,00 PLN (brutto);**
- 3) wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: **minimum 2 zadań polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) na budowę/ rozbudowę/przebudowę dróg publicznych klasy min. G o łącznej długości 2 zadań min. 3,0 km wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na realizację robót;**
- 4) co najmniej jedno z zadań wymienionych zarówno w punktach 1 jak i 3 powinno obejmować:
 - zaprojektowanie (dla zadań z pkt 3) i wykonanie (dla zadań z pkt 1) budowy, przebudowy lub rozbudowy:
 - zatok autobusowych,
 - kanalizacji deszczowej,
 - kolizje z urządzeniami obcymi,
 - oświetlenia drogowego,
 - sygnalizacji świetlnej.

Powyższe elementy Wykonawca może wykazać w więcej niż jednym zadaniu, o którym mowa w pkt 1 i 3.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.”

Jednocześnie informuje, że przesunięciu ulega **termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.01.2018 r.** W związku z tym wszędzie tam, gdzie w SIWZ jest data 01.12.2017 r. (05./20.12.2017 r.) zastępuje się ją **nową datą 05.01.2018 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w którym dokonał zmian w zakresie wynikającym z dokonanych zmian SIWZ, o których mowa w niniejszym piśmie.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Z upoważnienia Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. Sławomir Niżnikowski**

Niniejsze informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.12.2017 r.