

Łódź, 03. lipca 2020 r.

DZ.342.35.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.:

Wykonanie okresowych przeglądów i oczyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe na sieci dróg wojewódzkich administrowanym przez ZDW w Łodzi z podziałem na zadania.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczącej w/w postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi niniejszym wyjaśnia i dokonuje modyfikacji:

Pytanie 1

pytanie uzupełniające do kosztorysu dla Łowicza: w tabeli wpisana jest ilość odpadów w m3, z wyjaśnienia wynika, że jest to ilość dla jednego separatora natomiast w tabeli nt 1 w kolumnie nr 1 pierwsze dwa zadania obejmują - pierwsze 3 separatory a drugie dwa separatory.

Czy podana ilość odpadów w kolumnie 3 jest sumą z odpowiednio trzech (czyszczenie wraz z osadnikiem 3 separatorów zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 m. Bolimów, na moście na rzece Rawce, km 36+786, km 36+980, km 37+035) i dwóch (czyszczenie wraz z osadnikiem 2 sztuk separatorów zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 m. Bolimów, starorzecze rzeki Rawki, km 37+610, km 37+651)?

Odpowiedź

Jak jednoznacznie wynika z formularza wyceny zamieszczonego na stronie ZDW podana wartość jest ilością m3 dla wszystkich 3 separatorów (w pierwszym zadaniu - most na rzece Rawka) oraz dla 2 separatorów (w drugim zadaniu - starorzecze rzeki Rawka). Widać to chociażby w kolumnie 5, gdzie wartość netto danego "zadania" to iloczyn ceny za 1m3, ilości m3 dla danego zadania oraz krotności czyszczenia w roku.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
Mirostawa Kukliński

Niniejsze informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03. 07.2020 r.